



Installation Guide

3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Intelligent solutions
with lasting effect

Visit DEVI.com

DEVI[®]
by Danfoss

Installation Guide

EN

Installationsvejledning

DK

Paigaldusjuhend

EE

Asennusopas

FI

Montavimo vadovas

LT

Uzstādišanas rokasgrāmata

LV

Installasjonsveiledning

NO

Інструкція з монтажу

UA

Installationsguide

SE

Table of Contents

1	Introduction	5
2	Pipe fitting components	5
3	Safety instructions	6
4	Assembly process	7
5	Standard compliance	8
6	Warranty	9

1 Introduction

The connection kit installation guide "3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3" describes the installation process of the pipe fitting used only for DEVIpipeheat™ V3 for pipe frost protection systems.

Product number: 140F0956

2 Pipe fitting components

Pipe fitting set



No.	Component	Pcs.	Designation
1		1	Nipple M28 AISI 304 GDV
2		1	Rubber Sleeve Conic Oval
3		1	Disk M12 Stainless Steel A2 140 HV
4		1	Pressure Nut M28 AISI 304 GDV

3 Safety instructions

The safety instruction defines the type of tools and activity, which impacts the installation of the pipe fitting for "3/4"+1" Pipe Fitting DEVipipeheat™ 10 V3".

Tools and equipment

Name	Tools
Pipe wrench	
Thread seal tape	

Cautions and warnings



Cautions/Warning	Situation	Illustration	Tips and tricks
1. Risk of fire	Short Circuit		Identify the cause (e.g. ensure the aluminum foil is not twisted)

4 Assembly process

Before you start the assembly process you must check the threaded part of the pipe and wadding connection is according to the installation instruction provided.

The certified installer shall be trained in using a wrench/torque wrench to ensure the minimal risk of potential damage to the wadding/pipe installed.

In water pipe installation

Illustration	Designation	Tools
	Fit a T-shaped pipe of a generous size over the pipe (3/4" or 1").	Threaded seal tape, wrench
	Fit the clean wadding (Without side thread or sharp edges) inside the T-shaped pipe with small hole in the center.	Wadding
	Push the cable through the wadding to facilitate the installation. The connection between heating and connecting cable must be outside the wadding.	
	Use only clean tools before installation as heating cable can be in contact with drinking water.	
	First you put the nut on facing the connection.	
	Mount the washer on the cable.	

Illustration	Designation	Tools
	Mount the threaded part with the single-threaded part facing the end of the cable.	
	Insert almost whole length of the cable inside of the pipe, leave approx. 0,5 m of the cable to install rubber seal afterwards.	
	The heating cable must be extended straight through the T-shaped pipe.	
	Install rubber seal on the cable. The conic rubber seal has groove for the heating cable.	
	Turn the nut until it fits tightly (max. torque for pipe fitting is 30 N·m).	Wrench
	Insulate the pipe with at least 30 mm insulation or thicker if required based on heat loss calculation.	

5 Standard compliance

- ISO 1502:1996 ISO general-purpose metric screw threads - Gauges and gauging.
- ISO 13444:2012 Technical product documentation (TPD) - Dimensioning and indication of knurling.
- ISO7-1:1994(en) Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation.

6 Warranty

A 2-year product warranty is valid for:

- 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Should you, against all expectations, experience a problem with your DEVI product, you will find that Danfoss offers DEVIwarranty valid from the **date of purchase** that was no later than 2 years from production date on the following conditions: During the warranty period Danfoss shall offer a new comparable product or repair the product if the product is found to be faulty by reason of defective design, materials or workmanship. The repair or replacement.

The decision to either repair or replace will be solely at the discretion of Danfoss. Danfoss shall not be liable for any consequential or incidental damages including, but not limited to, damages to property or extra utility expenses. No extension of the warranty period following repairs undertaken is granted.

The warranty shall be valid only if the WARRANTY CERTIFICATE is completed correctly and in accordance with the instructions, the fault is submitted to the installer or the seller without undue delay and proof of

purchase is provided. Please note that the WARRANTY CERTIFICATE must be filled in, stamped and signed by the authorized installer performing the installation (Installation date must be indicated). After the installation is performed, store and keep the WARRANTY CERTIFICATE and purchase documents (invoice, receipt or similar) during the whole warranty period.

DEVIwarranty shall not cover any damage caused by incorrect conditions of use, incorrect installation or if installation has been carried out by non-authorized electricians. All work will be invoiced in full if Danfoss is required to inspect or repair faults that have arisen as a result of any of the above. The DEVIwarranty shall not extend to products which have not been paid in full. Danfoss will, at all times, provide a rapid and effective response to all complaints and inquiries from our customers.

The warranty explicitly excludes all claims exceeding the above conditions.

For full warranty text visit www.devi.com.
devi.danfoss.com/en/warranty/

WARRANTY CERTIFICATE

The DEVIwarranty is granted to:

Address

Stamp

Purchase date

Product

Art. No.

Installation Date
& Signature

Connection Date
& Signature

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	11
2	Rørfittingkomponenter	11
3	Sikkerhedsinstruktioner	12
4	Monteringsproces	13
5	Overholdelse af standard	14
6	Garanti	15

1 Introduktion

Installationsvejledningen til tilslutningssættet "3/4"+1" rørfitting DEVIpipelineheat™ 10 V3" beskriver installationsprocessen for rørfittings, der kun bruges til DEVIpipelineheat™ V3 til rørfrostsikringssystemer.

Produktnummer: 140F0956

2 Rørfittingkomponenter

Rørfittingsæt



Nr.	Komponent	Stk.	Betegnelse
1		1	Stofstykke M28 AISI 304 GDV
2		1	Gummimuffe, konisk, oval
3		1	Skive M12 rustfrit stål A2 140 HV
4		1	Trykmøtrik M28 AISI 304 GDV

3 Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktionen definerer typen af værktøj og aktivitet, der påvirker installationen af tilslutningssættet til "3/4"+1" rørfitting DEVIpipelineheat™ 10 V3" med hensyn til lækage i tilfælde af tab i kablet, herunder lysbue.

Værktøj og udstyr

Navn	Værktøj
Rørtang	
Gevindtætningstape	



Advarsler og forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler/Advarsler	Situation	Illustration	Tips og tricks
1. Brandfare	Kortslutning		Find årsagen (f.eks. sorg for, at aluminiumsfolien ikke er snoet)

4 Monteringsproces

Før du påbegynder monteringsprocessen, skal du kontrollere, at den gevindskårne del af røret og stofstykket er i overensstemmelse med den medfølgende installationsvejledning.

Den autoriserede installatør skal være uddannet i at bruge en skruenøgle/momentnøgle for at sikre, at der er minimal risiko for potentielle skader på stofstykke/rør.

Installation inde i vandrør

Illustration	Betegnelse	Værktøj
	Monter et passende T-stykke på røret (3/4" eller 1").	Gevindtætnings-tape, skruenøgle
	Sæt det rene stofstykke (uden sidegevind eller skarpe kanter) ind i T-stykket med det lille hul i midten.	Stofstykke
	Skub kablet gennem niplen for at lette installationen. Samlingen mellem varme- og forbindelseskablet skal være uden for niplen.	
	Brug kun rent værktøj før installation, da varmekablet kan være i kontakt med drikkevand.	
	Sæt først møtrikken på, så den vender ind mod samlingen.	
	Monter spændeskiven på kablet.	

Installationsvejledning**3/4"+1" rørfitting DEVIpipelineheat™ 10 V3**

Illustration	Betegnelse	Værktøj
	Monter gevinddelen, så gevinddelen vender mod kablets ende.	
	Indsæt næsten hele kablet i røret, og lad ca. 0,5 m kabel være tilbage til at montere gummitætningen bagefter.	
	Varmekablet skal monteres lige gennem T-stykket.	
	Monter gummitætningen på kablet. Den koniske gummitætning har en rille til varmekablet.	
	Drej møtrikken, indtil den sidder godt fast (maks. tilspændingsmoment er 30 N·m).	Skruenøgle
	Isoler røret med mindst 30 mm isolering eller tykkere, hvis det er nødvendigt, baseret på varmetabsberegningen.	

5 Overholdelse af standard

- ISO 1502:1996 ISO metrisk gevind med grundprofil – målere og måleinstrumenter.
- ISO 13444:2012 Teknisk produktdokumentation (TPD) – Målsætning og angivelse af roulettering.
- ISO7-1:1994 (en) Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads – Part 1: Dimensions, tolerances and designation.

6 Garanti

En produktgaranti på to år gælder for:

- 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Hvis du imod alle forventninger skulle få problemer med dit DEVI-produkt, skal du huske, at DEVI tilbyder DEVIwarranty, der gælder fra **købsdatoen**, når denne er højst to år efter produktionsdatoen, under følgende forudsætninger: Inden for garantiperioden tilbyder Danfoss et nyt tilsvarende produkt eller reparation af produktet, hvis produktet vurderes at være defekt som følge af konstruktionsfejl eller fejl i materialer eller forarbejdning. Reparation eller udskiftning.

Beslutningen om, hvorvidt der skal foretages reparation eller udskiftning, træffes udelukkende af Danfoss. Danfoss hæfter under ingen omstændigheder for driftstab eller følgeskader, hvilket, uden at være begrænset hertil, omfatter skader på ejendom eller yderligere forsyningsudgifter. Der bevilges ikke forlængelse af garantiperioden efter udførelse af reparationsarbejde.

Garantien er kun gyldig, hvis GARANTICERTIFIKATET udfyldes korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne, og at fejlen uden unødig forsinkelse

anmeldes til installatøren eller forhandleren, og der fremvises et købsbevis. Vær opmærksom på, at GARANTICERTIFIKATET skal udfyldes, stempler og underskrives af den autoriserede installatør, der udfører installationen (installationsdatoen skal være anført). Når installationen er udført, skal GARANTICERTIFIKATET og købsdokumenterne (faktura, kvittering eller lignende) gemmes og opbevares i hele garantiperioden.

DEVIwarranty dækker ikke skader, der skyldes forkerte brugsbetingelser, forkert installation eller installationer, der ikke er udført af autoriserede elektrikere. Alt udført arbejde vil blive faktureret til normal pris, hvis Danfoss skal inspicere eller udbedre fejl, der skyldes nogen af ovenstående omstændigheder. DEVIwarranty omfatter ikke produkter, der ikke er betalt i sin helhed. Danfoss vil til enhver tid svare hurtigt og effektivt på alle klager og henvendelser fra vores kunder.

Garantien omfatter udtrykkeligt ikke krav, der går ud over ovenstående vilkår.

For at læse garantien i sin helhed henviser vi til
www.devi.com.
devi.danfoss.com/denmark/warranty/

GARANTICERTIFIKAT

DEVIwarranty gives til:

Adresse _____ Stempel _____

Købsdato _____

Produkt _____ Art.-nr. _____

<u>Installationsdato</u> <u>og underskrift</u>	<u>Tilslutningsdato</u> <u>og underskrift</u>
---	--

Sisukord

1	Sissejuhatus	17
2	Toruliitmiku detailid	17
3	Ohutusjuhised	18
4	Kokkupanek	19
5	Vastavus standarditele	20
6	Garantii	21

1 Sissejuhatus

Ühenduskomplekti paigaldusjuhend „3/4"+1" toruliitnik DEVIpipelineheat™ 10 V3“ kirjeldab toruliitmike paigaldusprotsessi, mida kasutatakse üksnes DEVIpipelineheat™ V3 jaoks torude külümumiskaitse süsteemides.

Toote number: 140F0956

2 Toruliitmiku detailid

Toruliitnik



Nr	Komponent	Tk	Kirjeldus
1		1	Nippel M28 AISI 304 GDV
2		1	Kummist muhv koonus ovaal
3		1	Seib M12 Roostevaba teras A2 140 HV
4		1	Survemutter M28 AISI 304 GDV

3 Ohutusjuhised

Ohutusjuhendis on määratletud tööriistad ja tegevus, mis mõjutavad 3/4"+1" toruliitmiku DEVIpipeheat™ 10 V3 paigaldamist.

Tööriistad ja vahendid

Nimi	Tööriistad
Torutangid	
Keermeteip	

Hoiatused




Hoiatused	Asukoht	Joonised	Nipid ja kavalused
1. Tuleoht	Lühis		Tehke kindlaks põhjus (nt veenduge, et alumiiniumfoolium ei ole keerdus)

4 Kokkupanek

Enne kokkupanekut tuleb kontrollida, kas toru keermestatud osa ja vooderdise ühendus on teostatud vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Sertifitseeritud paigaldustehnik peab kasutama mutrivööt/momendiföötit, et vooderdise/torude kahjustumise oht oleks minimaalne.

Paigaldamine veetorusse

Joonised	Kirjeldus	Tööriistad
	Paigaldage torule piisava suurusega T-liitmik (3/4" või 1").	Keermeteip, mutrivöti või torutangid
	Puhas puuvillane vatt või riie küttekaabli puastamiseks enne joogiveetorusse lükkamist	Puuvillavatt
	Küttekaabel peab olema puhas enne joogiveterusse lükkamist. Küttekaabli ja toitekaabli ühendusmuhv peab jäama toruliitmikust väljapoole. Paigaldage liitmik alljärgnevalt:	
	Kasutage enne paigaldamist ainult puhtaid tööriistu, sest küttekaabel võib olla kontaktis joogiveega.	
	Kõigepealt paigaldage mutter suunaga ühenduse poole.	
	Paigaldage seib kaablile.	

Paigaldusjuhend**3/4"+1" toruliitnik DEVIpipelineheat™ 10 V3**

Joonised	Kirjeldus	Tööriistad
	Paigaldage keermostatud osa nii, et ühe keermega osa jäeks kaabli otsa suunas.	
	Sisestage kaabel peaaegu kogu pikkuses torusse, jäättes välja umbes 0,5 m kummitihendi paigaldamiseks.	
	Küttekaabel peab minema otse läbi T-liitmiku.	
	Paigaldage kaablile kummitihend. Koonusekujulisel kummitihendil on soon küttekaabli jaoks.	
	Keerake mutter tugevalt kinni (maks. torupaigaldise pöördemoment on 30 Nm).	Mutrivõti või torutangid
	Isoleerige toru vähemalt 30 mm paksuse või paksema isolatsioonikihiga, kui soojuskao arvutused seda nõuavad.	

5 Vastavus standarditele

- ISO 1502:1996 ISO üldotstarbelised meetermõõdustikus kruvikeermed - mõõdud ja kontroll.
- ISO 13444:2012 Toote tehniline dokumentatsioon (TPD) - Rihvelduse mõõtmed ja näitajad.
- ISO7-1:1994(et) Torukeermed, mille keermele on paigaldatud survekindlad liited - osa 1: Mõõtmed, tolerantsid ja tähistus.

6 Garantii

2-aastane tootegarantii kehtib järgmistele toodetele:

- 3/4"+1" toruliitnik DEVIpipelineheat™ 10 V3

Kui teil peaks mingil põhjusel tekkima oma DEVI tootega probleem, pakub Danfoss garantii DEVlwarranty, mis hakkab kehtima **ostukuupäevast**, mis ei tohi olla hilisem kui 2 aastat pärast toote valmistamiskuupäeva, ja mis kehtib järgmisel tingimustel. Garantiiperioodi ajal asendab Danfoss vigase toote samaväärse tootega või parandab toote juhul, kui tootevea põhjuseks on konstruktsooni-, materjali- või tootmisdefekt. Remont või asendus.

Remondi- või asendusotsuse teeb Danfoss oma äranägemisel. Danfoss ei vastuta mis tahes tagajärgede ega juhuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, varakahju või täiendavate kommuunaalkulude eest. Garantiiperioodi ei pikendata pärast parandustöid.

Garantii kehtib üksnes juhul, kui GARANTII SERTIFIKAAT on vastavalt juhistele õigesti täidetud ning veast teatatakse paigaldajale või müüjale ilma asjatu viivituseta ja esitatakse ostutõend. Võtke arvesse, et

GARANTII SERTIFIKAADI peab täitma, tembeldama ja allkirjastama volitatud paigaldaja, kes paigaldise teostab (märkida tuleb paigalduskuupäev). Pärast paigalduse lõpetamist hoidke GARANTII SERTIFIKAAT ja ostudokumendid (arve, kviitung vms) alles kogu garantiperioodi vältel.

DEVlwarranty garantii ei kata kahjustid, mis on tekkinud ebaõigete kasutustingimuste või vale paigalduse töttu või kui paigalduse on teostanud vastava volituseta elektrik. Kogu töö kohta esitatakse arve, kui Danfoss peab kontrollima või parandama vigu, mis on tekkinud mis tahes ülalnimetatud põhjusel. DEVlwarranty garantii ei laiene toodetele, mille eest pole täielikult makstud. Danfoss vastab alati kiiresti ja asjakohaselt kõigile klientide kaebustele ja pärингutele.

Garantii ei kohaldu kaebustele, mis ei vasta ülaltoodud tingimustele.

Garantiitingimuste täistekst on saadaval veebilehel www.devi.com.
devi.danfoss.com/en/warranty/

GARANTII SERTIFIKAAT

DEVlwarranty garantii saaja:

Aadress _____ **Pitsat** _____

Ostukuupäev _____

Toode _____ **Tootekood** _____

Paigalduskuupäev ja allkiri _____ **Ühenduskuupäev ja allkiri** _____

Sisällysluettelo

1	Johdanto	23
2	Paineläpiviennin komponentit	23
3	Turvaohjeet	24
4	Asennustoimenpide	25
5	Standardien mukaisuus	26
6	Takuu	27

1 Johdanto

Paineläpivientisarjan asennusoppaassa "3/4"+1" Paineläpivienti DEVIpipelineheat™ 10 V3" kuvataan asennusprosessi vain DEVIpipelineheat™ V3:n putkien jäätymissuojausjärjestelmässä käytettävälle paineläpiviennille.

FI

Tuotenumero: 140F0956

2 Paineläpiviennin komponentit

Paineläpiventisarja



Nro	Komponentti	Kpl	Merkintä
1		1	Nippa M28 AISI 304 GDV
2		1	Kumiholkki, kartiomainen soikea
3		1	Levy M12, ruostumaton teräs A2 140 HV
4		1	Painemutteri M28 AISI 304 GDV

3 Turvaohjeet

Turvallisuusohjeissa määritetään työkalujen tyyppi ja toiminnot, jotka vaikuttavat ""3/4"+1" paineläpivienti DEVIpipelineheat™ 10 V3"-asennelman kaapelin vuotohävikkiin, valokaari mukaan luettuna.

Työkalut ja varusteet

Nimi	Työkalut
Putkiavain	
Kierretiivisteteippi	



Varoitukset ja huomautukset


Huomautukset/ varoitukset	Tilanne	Kuva	Vihjeitä ja vinkkejä
1. Tulipalovaara	Oikosulku		Tunnista syy (esim. mahdollinen alumiinikalvon kiertyminen)

4 Asennustoimenpide

Ennen asennustoimenpidettä on tarkistettava, että putken kierreosa ja pehmusteyhde ovat asennusohjeiden mukaiset.

Sertifoidun asentajan on oltava tunnettava ruuviaavaimen/momenttiaavaimen käyttö asennetun pehmusteenvaihteen/putken vaurioitumisriskin minimoimiseksi.

Vesiputken asennuksessa

Kuva	Merkintä	Työkalut
	Asenna putken päälle riittävän suuri T-putki (3/4" tai 1").	Kierretiivisteteippi, avain
	Aseta puhdas pehmuste (ilman sivukierrettä tai teräviä reunuja) sisälle T-putkeen, jonka keskellä on pieni reikä.	Pehmuste
	Työnnä kaapeli pehmusteen läpi asennuksen helpottamiseksi. Lämmityskaapelin ja kytkentäkaapelin välisen liitoksen on oltava pehmusteun ulkopuolella.	
	Käytä ennen asennusta vain puhtaita työkaluja, sillä lämmityskaapeli voi joutua kosketuksiin juomaveden kanssa.	
	Aseta ensin mutteri liitosta kohti.	
	Asenna aluslevy kaapeliin.	

Asennusopas**3/4"+1" Paineläpivienti DEVIpipeheat™ 10 V3**

Kuva	Merkintä	Työkalut
	Asenna kierteeni osa kaapelin päästä kohti olevaan kierteiseen osaan.	
	Vie lähes koko kaapelin pituus putken sisään, jätä noin 0,5 m kaapelia kumitiivisteen myöhempää asennusta varten.	
	Lämmityskaapeli on vietävä suoraan T-putken läpi.	
	Asenna kumitiiviste kaapelin pääälle. Kartiomaisessa kumitiivisteessä on ura lämmityskaapelille.	
	Kierrä mutteri tiukalle (paineläpiviennin suurin momentti on 30 N·m).	Avain
	Eristä putki vähintään 30 mm:n tai tarvittaessa paksummalla eristeellä perustuen lämpöhäviölaskelmanaan.	

5 Standardien mukaisuus

- ISO 1502:1996 Metriset ISO-ruuvikierheet yleiskäytöön – Mitat ja mitoittaminen.
- ISO 13444:2012 Tekninen tuotedokumentointi. Pyällysten mitoittaminen ja esittäminen.
- ISO7-1:1994(en) Putkikierheet, joissa painetiiviiit liitokset saadaan aikaan kierteillä – Osa 1: Mitat, toleranssit ja merkinnät.

6 Takuu

Kahden vuoden tuotetakuu kattaa:

- 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Mikäli DEVI-järjestelmässä esiintyy vastoin odotuksia ongelmia, Danfoss myöntää DEVI-tuotteille

DEVIwarranty-takuun **ostopäivästä, joka on enintään**

2 vuotta tuontopäivää myöhempি, lukien seuraavien ehdoin: Danfoss toimittaa takuuaihana uuden, vastaanvan tuotteen tai korjaan viallisen tuotteen, jos vian todetaan johtuvan suunnittel-, materiaali- tai valmistusviasta. Korjaus tai vaihto.

Danfossin harkintaan jää, korjaako se tuotteen vai vaihtaako sen uuteen. Danfoss ei vastaa mistään tuottamukseksista tai satunnaisista vahingoista, joihin kuuluvat muun muassa omaisuusvahingot tai ylimääräiset käyttökustannukset. Takuuaikaa ei jatketa tehtyjen korjausten jälkeen.

Takuu on voimassa ainoastaan silloin, kun

TAKUUTODISTUS on täytetty asianmukaisesti ohjeita noudattaen ja kun vika on saatettu asentajan tai myyjän

tietoon viipymättä ja ostotosite on esitetty. Asennuksen suorittavan valtuutetun asentajan on täytettävä, leimattava ja allekirjoitettava tuotteen TAKUUTODISTUS (johon on merkity asennuspäivä). Kun asennus on tehty, säilytä TAKUUTODISTUS ja ostoasiakirjat (lasku, kuitti tai vastavaa) koko takuuajan.

DEVIwarranty ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet vääristä käyttöolosuhteista tai virheellisestä tai muun kuin valtuutetun sähköasentajan suorittamasta asennuksesta. Kaikesta työstä laskutetaan täysimääräisesti, jos Danfoss joutuu tarkastamaan tai korjaamaan vikoja, jotka johtuvat yllä mainituista syistä. DEVIwarranty ei kata tuotteita, joita ei ole maksettu kokonaan. Danfoss vastaa aina nopeasti ja tehokkaasti kaikkiin asiakasreklaamatioihin ja -tiedusteluihin.

Takuu ei ole voimassa yllä mainittujen ehtojen ulkopuolella.

Takuun täydellinen teksti on osoitteessa [www.devi.com
devi.danfoss.com/finland/](http://www.devi.com/devi.danfoss.com/finland/)

TAKUUTODISTUS

DEVIwarranty myönnetään asiakkaalle:

Osoite _____

Leima _____

Ostopäivämäärä _____

Tuote _____

Tuotenumero _____

Asennuspäivämäärä
ja allekirjoitus _____

Kytktäpäivä
ja allekirjoitus _____

Turinys

1	Įžanga	29
2	Vamzdžių tvirtinimo komponentai	29
3	Saugumo instrukcijos	30
4	Surinkimo procesas	31
5	Standartų atitiktis	32
6	Garantija	33

Montavimo vadovas 3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalės, skirtos „DEVIpipelineheat™ 10 V3”**1 Ižanga**

Jungčių rinkinio montavimo vadove „3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalės, skirtos „DEVIpipelineheat™ 10 V3” aprašomas vamzdžio tvirtinimo detalių, naudojamų tik „DEVIpipelineheat™ V3” vamzdžių apsaugos nuo šalčio sistemoms, montavimo procesas.

Produkto numeris: 140F0956

LT

2 Vamzdžių tvirtinimo komponentai**Vamzdžių tvirtinimo rinkinys**

Nr.	Komponentas	Vnt.	Paskirtis
1		1	Įmova M28 AISI 304 GDV
2		1	Guminė įmova, kūgio, ovalo formos
3		1	Diskas M12 nerūdijantis plienas A2 140 HV
4		1	Slėgio veržlė M28 AISI 304 GDV

3 Saugumo instrukcijos

Saugos instrukcijoje apibrėžiamos įrankių ir veiklos tipas, kurie susiję su 3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalių, skirtų „DEVIpipelineheat™ 10 V3“, montavimu.

Įrankiai ir įranga

Pavadinimas	Įrankiai
Vamzdžių raktas	
Sriegio sandarinimo juosta	

Įspėjimai



Įspėjimai	Situacija	Illiustracija	Patarimai
1. Gaisro pavojus	Trumpasis jungimas		Nustatykite priežastį (pvz., įsitikinkite, kad aliuminio folija nėra susisukusi)

Montavimo vadovas 3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalės, skirtos „DEVIpipeheat™ 10 V3“**4 Surinkimo procesas**

Prieš pradėdami surinkimo procesą, privalote patikrinti, ar vamzdžio srieginė dalis ir sandarinimo jungtis atitinka pateiktą montavimo instrukciją.

Sertifikuotas montuotojas turi būti apmokytas naudoti veržliaraktį ar dinamometrą, kad galima sandariklio ar vamzdžio sugadinimo rizika būtų minimali.

LT

Vandenye esančio vamzdžio montavimas

Illiustracija	Paskirtis	Įrankiai
	Ant vamzdžio užmaukite didesnį T formos vamzdį (3/4 arba 1 col.).	Sriegio sandarinimo juosta, veržliaraktis
	Įdékite švarų sandariklį (be šoninio sriegio ar aštrių kampų) į T formos vamzdį su maža skylute centre.	Sandariklis
	Prakiškite kabelį pro sandariklį, kad būtų lengviau montuoti. Jungtis tarp šildymo kabelio ir jungiamojo kabelio turi būti sandariklio išorėje.	
	Montuodami naudokite tik švarius įrankius, nes šildymo kabelis gali kontaktuoti su geriamuoju vandeniu.	
	Pirmiausia uždékite veržlę, nukreiptą į jungtį.	
	Ant kabelio uždékite poveržlę.	

Montavimo vadovas 3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalės, skirtos „DEVIpipeheat™ 10 V3“

Illiustracija	Paskirtis	Įrankiai
	Prisukite dalį su išoriniu sriegiu taip, kad dalis su vienu sriegiu būtų nukreipta į kabelio galą.	
	Beveik visą kabelį ikiškite į vamzdžio vidų, palikite maždaug 0,5 m kabelio, kad vėliau būtų galima sumontuoti guminį sandariklį.	
	Šildymo kabelis pro T formos vamzdži turi būti išvestas tiesiai.	
	Ant kabelio sumontuokite guminį tarpiklį. Kūgio formos guminis sandariklis turi griovelį šildymo kabeliui.	
	Tvirtai prisukite veržlę (maksimali priveržimo jėga tvirtinant vamzdži yra 30 Nm).	Veržliaraktis
	Izoliuokite vamzdži bent 30 mm arba storesne izoliacija, jei reikia, remdamiesi šilumos nuostolių apskaičiavimu.	

5 Standartų atitiktis

- ISO 1502:1996 ISO bendrosios paskirties metrinių varžtų sriegai – matuokliai ir matavimas.
- ISO 13444:2012 Techninė gaminių dokumentacija (TPD) – matmenys ir įraizų indikacija.
- ISO7-1:1994(en) Vamzdžių sriegai, kurių srieginės jungtys yra sandarios. 1 dalis: matmenys, leistini nuokrypiai ir žymėjimas.

6 Garantija

2 metų gaminio garantija galioja toliau nurodytiems gaminiams.

- 3/4 + 1 col. vamzdžio tvirtinimo detalės, skirtos „DEVIpipelineheat™ 10 V3”

Jei turėtumėte problemų su DEVI gaminiu, galésite pasinaudoti „Danfoss“ teikiama „DEVlwarranty“ garantija, galiojančia nuo **pirkimo datos**, kuri buvo ne vėliau kaip per 2 metus nuo pagaminimo datos, toliau nurodytomis sąlygomis: Garantiniu laikotarpiu „Danfoss“ pasiūlys naują atitinkamą gaminį arba pataisys sugedusį, jei gedimai bus atsiradę dėl netinkamos gamybos, medžiagų ar darbo. Remontas ar pakeitimasis.

Sprendimą dėl remonto ar pakeitimo priims išskirtinai „Danfoss“. „Danfoss“ neprisiima atsakomybės už jokią pasekminę ar atsitiktinę žalą, išskaitant, tačiau neapsiribojant, žalą turtui ar papildomas išlaidas už komunalines paslaugas. Garantinio laikotarpio prailginti po remonto nebegalima.

Garantija galios tik tuo atveju, jei GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS užpildytas teisingai ir pagal instrukcijas,

apie gedimus laiku pranešta montuotojui ar tiekėjui, pateikiamas pirkimo įrodymas. Atkreipkite dėmesį, kad GARANTIJOS PAŽYMĖJIMĄ privalo užpildyti, antspauduoti ir pasirašyti montavimą atliekantis įgaliotas montuotojas (būtina nurodyti montavimo datą). Po montavimo GARANTIJOS PAŽYMĖJIMĄ ir įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.) saugokite visą garantinį laikotarpij.

„DEVlwarranty“ garantija negalioja, jei atsirado pažeidimų dėl netinkamo naudojimo, blogo sumontavimo, jei montavo neįgalioti elektrikai. Jei „Danfoss“ reikės apžiūrėti gaminį ar taisyti gedimus, atsiradusius dėl ką tik paminėtų priežasčių, už tai reikės sumokėti. „DEVlwarranty“ garantija nebus pratiessiama produktams, už kuriuos nebuvo sumokėta visa suma. „Danfoss“ visuomet atsakys greitai ir efektyviai reaguos į visus klientų skundus ir užklausas.

Garantija negalioja pretenzijoms, jei jos neatitinka ankščiau minėtų sąlygų.

Visą garantijos tekstą rasite www.devi.com.
devi.danfoss.com/en/warranty/

GARANTIJOS SERTIFIKATAS

„DEVlwarranty“ garantija suteikiama:

Adresas

Antspaudas

Įsigijimo data

Gaminys

Prekės nr.

Montavimo data ir parašas

Prijungimo data ir parašas

Satura rādītājs

1	levads	35
2	Caurules veidgabala komponenti	35
3	Drošības instrukcijas	36
4	Montāžas process	37
5	Atbilstība standartiem	38
6	Garantija	39

1 levads

Savienojuma komplekta uzstādišanas rokasgrāmatā "3/4"+1" caurules veidgabals kabelim DEVipipeheat™ 10 V3" ir izklāstīts tikai kabelim DEVipipeheat™ V3 paredzētā caurules veidgabala uzstādišanas process sistēmās, kas aizsargā pret salu.

Izstrādājuma numurs: 140F0956

LV

2 Caurules veidgabala komponenti

Caurules veidgabala komplekts



Nr.	Komponents	Skaits	Apzīmējums
1		1	Nipelis M28 AISI 304 GDV
2		1	Koniska, ovāla gumijas uzmava
3		1	Nerūsējoša tērauda disks M12 A2 140 HV
4		1	Spiediena uzgrieznis M28 AISI 304 GDV

3 Drošības instrukcijas

Šajās drošības instrukcijās ir noteikti rīki un darbības, kas ietekmē 3/4"+1" caurules veidgabala uzstādišanu kabelim DEVIpipelineheat™ 10 V3.

Rīki un aprikojums

Nosaukums	Rīki
Caurules uzgriežņu atslēga	
Vītnes blīvēšanas lente	

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi



Piesardzības pasākumi/brīdinājumi	Situācija	Attēls	Padomi un ieteikumi
1. Aizdegšanās risks	Īssavienojums		Nosakiet cēloni (piemēram, gādājiet, lai alumīnija folija nebūtu sagriezusies)

4 Montāžas process

Pirms montāžas procesa sākšanas ir jāpārbauda, vai caurules daļa ar vītni un blīvēšanas savienojums atbilst nodrošinātajām uzstādišanas instrukcijām.

Lai samazinātu iespējamos blīvējuma/caurules bojājumus, sertificēts uzstāditājs ir jāapmāca lietot uzgriežņu atslēgu/momentatslēgu.

Uzstādišana ūdens caurulē

LV

Attēls	Apzīmējums	Rīki
	Uzstādīet caurulei (3/4" vai 1") atbilstoša izmēra T veida savienojumu.	Vītnes blīvēšanas lente, uzgriežņu atslēga
	Ielieci tīru vati (bez sānu vītnes vai asām malām) T veida caurulē, atstājot nelielu atveri centrā.	Vate
	Lai atvieglotu uzstādišanu, bīdiet kabeli caur vati. Apsildes un savienojošā kabeļa savienojumam ir jābūt ārpus vates.	
	Pirms uzstādišanas notīriet instrumentus, jo apsildes kabelis var nonākt kontaktā ar dzeramo ūdeni.	
	Vispirms uzlieci uzgriezni uz savienojuma.	
	Uzlieci paplāksni uz kabeļa.	

Uzstādišanas rokasgrāmata 3/4"+1" caurules veidgabals kabelim DEVipipeheat™ 10 V3

Attēls	Apzīmējums	Rīki
	Uzlieciet vītnoto daļu (vienas vītnes daļai ir jābūt virzienā uz kabeļa galu).	
	Ievietojiet kabeli gandrīz visā garumā caurulē, astājiet apt. 0,5 m garu galu, lai vēlāk uzstādītu gumijas blīvējumu.	
	Apsildes kabelim ir jābūt izstieptam taisni caur T veida cauruli.	
	Uzlieciet gumijas blīvējumu uz kabeļa. Koniskajam gumijas blīvējumam ir apsildes kabelim paredzēta grope.	
	Grieziet uzgriezni, līdz tas ir stingri pieskrūvēts (maks. griezes moments veidgabalam ir 30 N m).	Uzgriežņu atslēga
	Izolējiet cauruli, izmantojot 30 mm biezus izolēšanas materiāla slāni vai biezāku, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar siltuma zudumu aprēķinu.	

5 Atbilstība standartiem

- ISO 1502:1996 ISO vispārējas nozīmes metrisko skrūvju vītnes. Izmēri un mērišana.
- ISO 13444:2012 Izstrādājumu tehniskā dokumentācija (ITD). Izmēri un rieuva norādes.
- ISO7-1:1994(en) Cauruļu vītnes, uz kurām tiek veidoti spiedienizturīgi savienojumi. 1. daļa. Izmēri, pielaides un apzīmējumi.

6 Garantija

Norāditajam izstrādājumam ir spēkā 2 gadu izstrādājuma garantija:

- 3/4"+1" caurules veidgabals kabelim
DEVIpipeheat™ 10 V3

Ja tomēr, neskatoties uz visu, radisies ar DEVI izstrādājumu saistīta problēma, Danfoss piedāvās DEVIwarranty garantiju, kas ir derīga no **iegādes brīža** (kas ir ne vēlāk kā 2 gadus pēc ražošanas datuma) šādos gadījumos: garantijas periodā Danfoss piedāvās jaunu, līdzvērtīgu izstrādājumu vai izstrādājuma remontu, ja bojājumi radušies konstrukcijas defekta, materiālu vai apdares dēļ. Remonts vai nomaiņa.

Par remontu vai nomaiņas nepieciešamību izlemj vienīgi Danfoss. Danfoss neuzņemas atbildību par izrietošiem vai neujašiem bojājumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar išašuma bojājumiem vai papildu uzņēmuma izmaksām. Garantijas perioda pagarinājums pēc veiktajiem remontdarbiem netiek piešķirts.

Garantija ir derīga tikai tad, ja GARANTIJAS SERTIFIKĀTS ir pareizi aizpildīts, procedūra norisinās saskaņā ar instrukcijām, uzstādītājs vai pārdevējs tiek informēts par bojājumiem bez aizkavēšanās un tiek uzrādīts

pirkuma apliecinājums. Lūdzu, īemiet vērā, ka GARANTIJAS SERTIFIKĀTS ir jāaizpilda, jāapzīmogo un jāparaksta pilnvarotajam uzstādītājam, kas veic uzstādišanu (ir jānorāda uzstādišanas datums). Pēc uzstādišanas paturiet un saglabājiet GARANTIJAS SERTIFIKĀTU un pirkšanas dokumentus (rēķinu, kvīti vai līdzīgus) līdz garantijas perioda beigām.

DEVIwarranty nesegs izmaksas par bojājumiem, kuru cēlonis ir nepareizi lietošanas nosacījumi, nepareiza instalācija vai ja instalāciju ir veikušas personas, kas nav pilnvaroti elektrīki. Ja Danfoss ir jāpārbauda vai jāremonta defekti, kas radušies iepriekš minēto punktu dēļ, par visiem darbiem tiks izrakstīts rēķins. DEVIwarranty garantija neattiecas uz izstrādājumiem, par kuriem samaksas nav veikta pilnā apmērā. Danfoss vienmēr ātri un efektīvi atbildēs uz visām mūsu klientu sūdzībām un prasībām.

Garantija izslēdz jebkādas prasības, kas nav ietvertas iepriekš minētajos nosacījumos.

Lai skatītu pilnu garantijas tekstu, apmeklējet vietni

www.devi.com

devi.danfoss.com/en/warranty/

GARANTIJAS SERTIFIĀTS

DEVIwarranty ir piešķirta:

Adrese

Zīmogs

Iegādes datums

Izstrādājums

Art. Nr.

Uzstādišanas datums un paraksts

Pievienošanas datums un paraksts

LV

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	41
2	Komponenter til rørkobling	41
3	Sikkerhetsanvisninger	42
4	Monteringsprosess	43
5	Samsvar med standard	44
6	Garanti	45

Installasjonsveiledning 3/4"+1" rørkobling DEVIpipelineheat™ 10 V3**1 Innledning**

Installasjonsveiledning for tilkoblingssettet "3/4"+1" rørkobling DEVIpipelineheat™ 10 V3 beskriver installasjonsprosessen for rørkobling som bare brukes til DEVIpipelineheat™ V3 for frostbeskyttelsessystemer for rør.

Produktnummer: 140F0956

2 Komponenter til rørkobling

NO

Rørkoblingssett

Antall	Komponent	Stk.	Betegnelse
1		1	Nippel M28 AISI 304 GDV
2		1	Konisk gummihylse, oval
3		1	Skive M12 rustfritt stål A2 140 HV
4		1	Trykkmutter M28 AISI 304 GDV

3 Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisningen definerer type verktøy og aktivitet som påvirker installasjonen av tilkoblingssettet for 3/4"+1" rørkobling DEVipipeheat™ 10 V3 med tanke på lekkasje i eventuelle effekttap til kabelen, inkludert lysbue.

Verktøy og utstyr

Navn	Verktøy
Rørtang	
Gjengetape	



Advarsler og forsiktighetsregler

Advarsler/ forsiktighetsregler	Situasjon	Illustrasjon	Tips og triks
1. Brannfare	Kortslutning		Finn årsaken (f.eks. for å sikre at aluminiumsfolien ikke er vridd)

Installasjonsveiledning 3/4"+1" rørkobling DEVipipeheat™ 10 V3**4 Monteringsprosess**

Før montering må du kontrollere at den gjengede delen av røret og pakkvatten samsvarer med den medfølgende monteringsanvisningen.

Den sertifiserte installatøren skal læres opp i bruk av en skiftenøkkel/momentnøkkel for å minimere risikoen for potensiell skade på pakkvatten/røret som installeres.

Installasjon i vannrør

Illustrasjon	Betegnelse	Verktøy
	Monter et T-formet rør i stor størrelse over røret (3/4" eller 1").	Gjengetape, skiftenøkkel
	Monter ren pakkvatt (uten sidegjenger eller skarpe kanter) inne i det T-formede røret med et lite hull i midten.	Pakkvatt
	Skyv kabelen gjennom pakkvatten for å gjøre monteringen enklere. Koblingen mellom varme- og forbindelseskabelen må være på utsiden av pakkvatten.	
	Bruk kun rent verktøy før installasjonen, da varmekabelen kan komme i kontakt med drikkevann.	
	Sett først mutteren vendt mot koblingen.	
	Monter skiven på kabelen.	

Installasjonsveiledning**3/4"+1" rørkobling DEVipipeheat™ 10 V3**

Illustrasjon	Betegnelse	Verktøy
	Monter den gjengede delen vendt mot enden av kabelen.	
	Før nesten hele kabellengden inn i røret, la det være igjen ca. 0,5 m kabel for å installere gummitetningen etterpå.	
	Varmekabelen må føres rett gjennom det T-formede røret.	
	Monter gummitetningen på kabelen. Den koniske gummitetningen har spor for varmekabel.	
	Drei mutteren til den sitter godt fast (maks moment for rørkobling er 30 Nm).	Skiftenøkkel
	Isoler røret med minst 30 mm isolasjon eller tykkere om nødvendig, basert på beregning av varmetap.	

5 Samsvar med standard

- ISO 1502:1996 ISO universale metriske skruwgjenger – Målere og måleinstrumenter.
- ISO 13444:2012 Teknisk produktdokumentasjon (TPD) – Dimensjonering og angivelse av rifling.
- ISO7-1:1994(no) Rørgjenger der det er utført trykktette skjøter på gjengene – Del 1: Dimensjoner, toleranser og betegnelse.

6 Garanti

5 års produktgaranti gjelder for:

- 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Hvis du mot formodning skulle få problemer med et DEVI-produkt, tilbyr Danfoss DEVIwarranty som gjelder fra **kjøpsdatoen**, så lenge denne ikke er senere enn to år fra produksjonsdatoen, og på følgende vilkår: I garantiperioden skal Danfoss tilby et nytt, tilsvarende produkt eller reparere produktet hvis det skulle vise seg å være mangelfullt som følge av feil i konstruksjon, materialer eller utførelse. Reparasjon eller utskifting.

Beslutningen om reparasjon eller erstatning tas av Danfoss etter egen vurdering. Danfoss er ikke ansvarlig for indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til skade på eiendom eller ekstra strømutgiftter. Det gis ikke utvidet garantiperiode etter utført reparasjon.

Denne garantien er gyldig hvis GARANTISERTIFIKATET er riktig utfyldt og i samsvar med anvisningene, og forutsatt at montør eller forhandler varsles om feil uten urimelig forsinkelser, samt at kjøpsbevis fremlegges.

GARANTISERTIFIKATET må fylles ut, stemples og signeres av den autoriserte montøren som utfører installasjonen (installasjonsdato må angis). Etter at installasjonen er utført, skal GARANTISERTIFIKATET og kjøpsdokumentasjonen (faktura, kvittering eller lignende) oppbevares og beholdes i hele garantiperioden.

DEVIwarranty dekker ikke skader som følge av feil bruk, feil installasjon eller hvis installasjonen ikke er utført av en autorisert elektriker. Alt arbeid faktureres i sin helhet hvis Danfoss må inspisere eller reparere feil som har oppstått som følge av det ovenstående. DEVIwarranty gjelder ikke produkter som ikke er betalt i sin helhet. Danfoss vil alltid gi rask og effektiv respons på alle klager og spørsmål fra våre kunder.

Garantien utelukker eksplisitt alle krav som går utover betingelsene over.

Les fullstendig garantitekst på www.devi.com.
devi.danfoss.com/norway/

NO

GARANTISERTIFIKAT

DEVIwarranty utstedes til:

Adresse

Stempel

Kjøpsdato

Produkt

Art.nr.

Installasjonsdato
og underskrift

Tilkoblingsdato
og underskrift

Зміст

1	Вступ.	47
2	Компоненти з'єднувальних елементів.	47
3	Правила безпеки.	48
4	Процес монтажу.	49
5	Відповідність стандартам .	50
6	Гарантія.	51

Інструкція з монтажу з'єднувальних елементів $\frac{3}{4}$ " + 1" DEVIpipelineheat™ 10 V3**1 Вступ**

Інструкція з монтажу з'єднувальних елементів $\frac{3}{4}$ " + 1" DEVIpipelineheat™ 10 V3 описує процес монтажу з'єднувальних елементів, які використовуються лише для систем захисту труб від замерзання DEVIpipelineheat™ V3.

Номер виробу: 140F0956

2 Компоненти з'єднувальних елементів**Комплект з'єднувальних елементів**

UA



№	Компонент	К-ть	Призначення
1		1	Ніпель M28 AISI 304 GDV
2		1	Гумова втулка, конічна овальна
3		1	Шайба M12 з нержавіючої сталі A2 140 HV
4		1	Натискна гайка M28 AISI 304 GDV

3 Правила безпеки

Інструкція з техніки безпеки визначає тип інструментів і виби робіт, які впливають на монтаж з'єднувальних елементів $\frac{3}{4}$ " + 1" для DEVIpipеheat™ 10 V3.

Інструменти й обладнання

Назва	Інструменти
Розвідний ключ	
Стрічка для ущільнення нарізі	



Застереження й попередження


Попередження/ застереження	Ситуація	Ілюстрація	Поради й рекомендації
1. Небезпека пожежі	Коротке замикання		Визначте причину (наприклад, переконайтесь, що алюмінієва фольга не перекрученна)

4 Процес монтажу

Перед початком монтажу необхідно перевірити нарізну частину труби та з'єднання ущільнювача згідно з наданою інструкцією з монтажу.

Сертифікований монтажник повинен пройти навчання з використання ключа/гайко-верта для забезпечення мінімального ризику пошкодження ущільнювача/труби.

Монтаж усередині трубопроводу

Ілюстрація	Призначення	Інструменти
	Змонтуйте на трубі трійник достатнього розміру ($\frac{3}{4}$ " або 1").	Стрічка для ущільнення нарізі, ключ
	Установіть чисту вату (без бічної нарізі або гострих країв) усередину трійника з невеликим отвором посередині.	Ущільнювач
	Просуньте кабель крізь ущільнювач, щоб полегшити монтаж. Місце з'єднання нагрівального та з'єднувального кабелів має бути ззовні за межами ущільнювача.	
	Використовуйте лише чисті інструменти перед монтажем, оскільки нагрівальний кабель може контактувати з питною водою.	
	Спочатку насадіть гайку обличчям до з'єднання.	
	Насадіть шайбу на кабель.	

UA

Інструкція з монтажу з'єднувальних елементів ¾" + 1" DEVIpipеheat™ 10 V3

Ілюстрація	Призначення	Інструменти
	Монтуйте нарізну частину таким чином, щоб кінець із наріззю було спрямовано на кінець кабелю.	
	Вставте кабель усередину труби майже на всю довжину, залишивши приблизно 0,5 м кабелю для подальшого встановлення гумового ущільнювача.	
	Нагрівальний кабель потрібно протягувати безпосередньо крізь трійник.	
	Натягніть гумове ущільнення на кабель. Гумове ущільнення конічної форми має канавку для нагрівального кабелю.	
	Крутіть гайку доти, доки вона не буде щільно зафіксована (макс. крутний момент для з'єднувальних елементів становить 30 Н м).	Ключ
	За потреби установіть на трубу теплоізоляцію товщиною щонайменше 30 мм або більше на основі розрахунку тепловтрат.	

5 Відповідність стандартам

- ISO 1502:1996 Універсальні метричні гвинтові нарізі — датчики та вимірювання.
- ISO 13444:2012 Технічна документація виробу (TPD) — розміри та індикація накачування.
- ISO7-1:1994(ен) Трубні нарізі для виконання герметичних з'єднань — частина 1. Розміри, допуски та позначення.

6 Гарантія

2-річна гарантія з повним обслуговуванням поширюється на:

- ¾"+1" Pipe Fitting DEVipipeheat™ 10 V3

Якщо у вас, попри всі очікування, виникнуть проблеми із виробом DEVI, пам'ятайте, що компанія Danfoss надає гарантію DEViwarranty на товар, починаючи від **дати придбання**, за таких умов: Протягом терміну дії гарантії компанія Danfoss пропонуватиме новий виріб зі схожими характеристиками або ремонт виробу, якщо виріб виявиться несправним через помилки проектування, някісні матеріали або вади виробництва. Ремонт або заміна.

Рішення про заміну або ремонт прийматиме виключно компанія Danfoss. Компанія Danfoss не несе відповідальності за будь-які спричинені або ненавмисно заподіяні пошкодження власності чи додаткові витрати, пов'язані з використанням. Подовження гарантії після виконання ремонту не надається.

Гарантія дійсна лише за умови наявності ГАРАНТІЙНОГО СЕРТИФІКАТА, який заповнено відповідно до інструкцій і, після повідомлення про несправність, надається монтажній компанії або продавцю без затримки разом із наданням доказів придбання. Звертаємо вашу увагу на те,

що ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ має бути заповнено, проштамповано й підписано вповноваженим монтажником після виконання робіт із монтажу. Після завершення робіт із монтажу зберігайте ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ і документи, які підтверджують покупку, як-от рахунок-фактура, квитанція чи подібний документ, протягом усього гарантійного періоду.

Гарантія DEViwarranty не поширюється на шкоду, завдану в разі недотримання умов використання, неправильного встановлення або встановлення несертифікованими електриками. Рахунок за роботу буде виставлено в повному обсязі, якщо представникам компанії Danfoss доведеться перевіряти або ремонтувати неполадки, які виникли внаслідок наведених вище дій. Гарантія DEViwarranty не поширюється на продукти, які не були оплачені в повному обсязі. Danfoss завжди надаватиме оперативні й змістовні відповіді на всі скарги і запити своїх клієнтів.

Гарантією не передбачається задоволення будь-яких претензій, окрім наведених вище.

Із повним текстом гарантії можна ознайомитися на сайті www.devi.com и devi.danfoss.com

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Гарантія DEViwarranty надається на:

Адреса

Місце для печатки

Дата придбання

Виріб

Номер виробу

Дата монтажу
й підпис

Дата підключення
й підпис

Innehållsförteckning

1	Inledning	53
2	Rörkopplingskomponenter	53
3	Säkerhetsanvisningar	54
4	Monteringsprocess	55
5	Standarduppfyllelse	56
6	Garanti	57

1 Inledning

Installationsguiden "3/4"+1" för rörkoppling DEVIpipeheat™ 10 V3" beskriver installationsprocessen för den rörkoppling som enbart används för DEVIpipeheat™ V3 för frostskyddssystem för rör.

Produktnummer: 140F0956

2 Rörkopplingskomponenter

Rörkopplingssats



SE

Nr	Komponent	Antal	Beteckning
1		1	Nippel M28 AISI 304 GDV
2		1	Gummihylsa, konisk, oval
3		1	Bricka M12 rostfritt stål A2 140 HV
4		1	Tryckmutter M28 AISI 304 GDV

3 Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningen definierar vilka typer av verktyg och aktiviteter som påverkar installationen av rörkopplingen för "3/4"+1" rörkoppling DEVipipeheat™ 10 V3".

Verktyg och utrustning

Namn	Verktyg
Rörtång	
Gängtejp	

Försiktighetsåtgärder och varningar



Försiktighet/ Varning	Situation	Bild	Praktiska tips
1. Brandrisk	Kortslutning		Identifiera orsaken (se t.ex. till att aluminiumfolien inte är vriden)

4 Monteringsprocess

Innan du påbörjar monteringsprocessen måste du kontrollera att den gängade delen av röret och den vadderade anslutningen överensstämmer med de medföljande installationsanvisningarna.

Den certifierade installatören ska vara utbildad i att använda en nyckel/momentnyckel för att minimera risken för skador på den installerade vadderingen/röret.

Installation i vattenrör

Bild	Beteckning	Verktyg
	Montera ett T-format rör med rejäl storlek över röret (3/4" eller 1").	Gängtejp, nyckel
	Montera den rena vadderingen (utan sidogång eller vassa kanter) inuti det T-formade röret med ett litet hål i mitten.	Vaddering
	Tryck kabeln genom vadderingen för att underlätta installationen. Anslutningen mellan värme- och anslutningskabeln måste vara utanför vadderingen.	
	Använd endast renar verktyg för installationen eftersom värmekabeln kan komma i kontakt med dricksvatten.	
	Sätt först på muttern så att den vetter mot anslutningen.	
	Sätt brickan på kabeln.	

SE

Bild	Beteckning	Verktyg
	Passa in förskruvningen så att den enkelgångade delen vetter mot kabeländen.	
	För in nästan hela kabelns längd i röret, förutom ca 0,5 m kabel för installation av gummitätning efteråt.	
	Värmekabeln måste föras in rakt genom det T-formade röret.	
	Installera gummitätningen på kabeln. Den koniska gummitätningen har spår för värmekabeln.	
	Skruga fast muttern ordentligt (maximalt vridmoment för rörkopplingen är 30 Nm).	Skruvnyckel
	Isolera röret med minst 30 mm isolering eller tjockare vid behov baserat på beräkning av värmeförlust.	

5 Standarduppfyllelse

- ISO 1502:1996 Metriska ISO-gängor för allmän användning – Tolkar och mätprinciper.
- ISO 13444:2012 Ritregler – Måtsättning och angivning av lättning.
- ISO 7-1:1994(en) Rörgängor för trycktäta förband med tätning mellan gängorna – Del 1: Beteckningar, basmått och toleranser.

6 Garanti

En produktgaranti på 2 år gäller för:

- 3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3

Om det mot förmordan skulle uppstå problem med din DEVI-produkt erbjuder Danfoss garantin DEVIwarranty som gäller från **inköpsdatum** för köp som gjorts högst 2 år efter produktionsdatum enligt nedanstående villkor: Om produkten går sönder under garantitiden på grund av bristfällig konstruktion, materialfel eller tillverkningsfel ersätter Danfoss produkten med en ny, likvärdig produkt eller repararer den trasiga produkten. Reparation eller byte.

Det är Danfoss som efter eget gottfinnande tar beslut om huruvida produkten ska repareras eller bytas ut. Danfoss frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av användning av produkterna, inklusive, men inte begränsat till, skador på egendom och extra driftkostnader. Ingen förlängning av garantiperioden beviljas efter utförda reparationer.

Garantin gäller bara om GARANTIBEVISET är korrekt ifyllt enligt instruktionerna, och om köparen meddelar installatören eller säljaren om felet utan onödigt

drojsmål. Köparen måste dessutom visa upp sitt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Observera att GARANTIBEVISET måste fyllas i, stämplas och skrivas under av den behörige installatör som utför installationen (installationsdatum måste anges). När installationen har utförts ska GARANTIBEVISET och inköpsdokumenten (faktura, kvitto eller liknande) beхållas under hela garantitiden.

DEVIwarranty täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller installation, eller om installationen har utförts av en obehörig elektriker. Om Danfoss måste inspektera eller reparera fel som uppstått på grund av ovantäende fakturerar Danfoss kunden för hela arbetskostnaden. DEVIwarranty omfattar inte produkter som inte är fullt betalda. Danfoss ger alltid snabba svar på kundernas klagomål och frågor.

Garantin omfattar inte anspråk som går utanför ovantäende villkor.

Hela garantitexten finns tillgänglig på www.devi.com, devi.danfoss.com/sweden/

SE

GARANTIBEVIS

DEVIwarranty är utfärdad till:

Adress

Stämpel

Inköpssdatum

Produkt

Art.nr

Installationsdatum
och underskrift

Anslutningsdatum
och underskrift



GB 2 year warranty

FI 2 vuoden takuu

NO 5-års garanti

DK 2-års garanti

LT 2 metų garantija

UA 2 роки гарантії

EE 2-aastane garantii

LV 2 gadu garantija

SE 2-års garanti

Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss A/S

DEVI · devi.com · +45 7488 2222 · EH@danfoss.com

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, capacity or any other technical data in product manuals, catalogues, descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be considered informative, and is only binding if and to the extent, explicit reference is made in a quotation or order confirmation. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues, brochures, videos and other material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alterations can be made without changes to form, fit or function of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.